Edité le : 29/10/2026

Rapport d'analyse Page 1 / 3

MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

1 RUE DES ECOLES
30700 ST MAXIMIN

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).
Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) **sont identifiés par (**).**

Identification dossier : LSE26-161579
Identification échantillon : **LSE2610-54203-1** **Analyse demandée par : ARS DD DU GARD**
N° Analyse (1): 00203923 **N° Prélèvement (1):** 00202020
Nature (1): Eau de distribution
Point de Surveillance (COMMERCES - PARTICULIERS **Code PSV (1): 0000001162**
Localisation exacte (1 ROBINET services techniques
Dept et commune (1): **30 SAINT-MAXIMIN**
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 43,9832451700 **Y :** 4,4497665700
UGE (1): 0159 - SAINT MAXIMIN
Type d'eau (1): T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Type de visite (1): AA **Type Analyse (1):** S.MB **Motif du prélèvement (1):** S1
Nom de l'exploitant (1): MAIRIE DE SAINT MAXIMIN
MAIRIE DE SAINT MAXIMIN
30700 SAINT MAXIMIN
Nom de l'installation (1): SAINT MAXIMIN **Type (1):** UDI **Code (1):** 000964
Réception : Réception au laboratoire le 21/10/2026 à 15h58
Prélèvement : Prélevé le 21/10/2026 à 08h24
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / HUTTENSCHMITT Christel - LSEHL
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Traitement : EAU DE JAVEL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 22/10/2026 à 03h30

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain									

.../...

Edité le : 29/10/2026
Identification échantillon : LSE2610-54203-1
Destinataire : MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

Réception : Réception au laboratoire le 21/10/2026 à 15h58

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Température de l'eau	18.5	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			25	#
pH sur le terrain	7.9	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0			6.5 9	#
Chlore libre sur le terrain	0.57	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chlore total sur le terrain	0.70	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Bioxyde de chlore avant dégazage	N.M.	mg/l ClO2	Spectrophotométrie à la glycine	Méthode interne M_EZ013	0.05				
Bioxyde de chlore après dégazage	N.M.	mg/l CLO2	Spectrophotométrie à la glycine	Méthode interne M_EZ013	0.05				
Durée de dégazage	N.M.	min	Spectrophotométrie à la glycine	Méthode interne M_EZ013					
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA) (**)	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA) (**)	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Bactéries coliformes à 36°C (**)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000				0	#
Escherichia coli (**)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000			0		#
Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) (**)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2			0		#
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (**)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2				0	#
Caractéristiques organoleptiques									
Turbidité	0.14	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10			2	#
Analyses physicochimiques									
Analyses physicochimiques de base									
Conductivité électrique brute à 25°C	660	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	50			200 1100	#
Paramètres de la désinfection									
Bromates	< 3.0	µg/l BRO3-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 15061	3.0		10		#
Chlorates après traitement	< 10	µg/l ClO3-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-4	10		250		#
COV : composés organiques volatils									
Solvants organohalogénés									
Bromoforme	7.3	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10				#
Chloroforme	3.7	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10				#
Dibromochlorométhane	15	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.02				#
Dichlorobromométhane	9.6	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.02				#
Somme des trihalométhanes	35.60	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10		100		

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques
N.M. = Non Mesuré

11S-MB@ RECONTROLE BACTERIO (S.MB) ARS 11-2026

11SPDCH2 ANALYSE SPDCH + CLATE_T (ARS 11-30-34-81/2026)

.../...

Edité le : 29/10/2026
Identification échantillon : LSE2610-54203-1
Destinataire : MAIRIE DE SAINT MAXIMIN

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 et par les articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique pour les eaux de consommation humaine pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Mélanie MARCY
Technicienne de Laboratoire