BIOFAQ
Laboratoires

# RAPPORT D'ANALYSE

Accréditation N° 1- 1674 PORTEE disponible sur cofrac ESSAIS


Edité le : 28/10/2026

**CARSO-LSEHL**
4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

**Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.**
**La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.**
**L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.**

**Identification dossier :** LSE26-154062
**Identification échantillon : LSE2610-25342-1** **Analyse demandée par : ARS DD DU GARD**

**N° Analyse :**00203368 **N° Prélèvement :**00201466
**NATURE :** Eau de distribution
**ORIGINE :** COMMERCES - PARTICULIERS
ROBINET service technique
**COMMUNE :** SAINT-MAXIMIN
**DEPARTEMENT :** 30 IDPSV : 0000001162
**Code UGE :** 0159 SAINT MAXIMIN
**Type de visite :** AA **Motif du prélèvement :** CS
**Type d'eau :** T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
**PRELEVEMENT :** Prélevé le 08/10/2026 à 08h32 Réceptionné le 08/10/2026 Prélèvement accrédité
Prélevé par HUTTENSCHMITT Christel
**TRAITEMENT :** EAU DE JAVEL

**Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.**

Date de début d'analyse : 08/10/2026

| Paramètres analytiques | | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | Limites de qualité | Références de qualité | COFRAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Analyses microbiologiques** | | | | | | | | |
| Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA) | 11A@ | 10 | UFC/ml | Incorporation | *NF EN ISO 6222* | | | # |
| Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA) | 11A@ | < 1 | UFC/ml | Incorporation | *NF EN ISO 6222* | | | # |
| Bactéries coliformes à 36°C | 11A@ | 2 | UFC/100 ml | Filtration | *NF EN ISO 9308-1 - version 2000* | | 0 | # |
| Escherichia coli | 11A@ | < 1 | UFC/100 ml | Filtration | *NF EN ISO 9308-1 - version 2000* | 0 | | # |
| Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) | 11A@ | < 1 | UFC/100 ml | Filtration | *NF EN ISO 7899-2* | 0 | | # |

*N.M. = Non Mesuré*

**11A@** ANALYSE A SOCLE ARS 11-2026

.../...

Edité le : 28/10/2026
**Identification échantillon :** LSE2610-25342-1
Destinataire : CARSO-LSEHL

Lyon, le 28/10/2026

Elodie IANNANTUONI

Responsable Technique